

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12,
тел.: (3522) 46-20-86, факс: (3522) 46-62-77,
ОКПО/ОГРН 62614480/1104501002209
ИНН/КПП 4501158733/45010100

Директору
ООО «Инвестсити»
Баскалю В.А.
г. Курган, пр. Голикова, 29В

№ _____ от « _____ » _____ 201 г.

25.12.2017 г. № 470

На №вх.9376 от 12.12.2017г.

Технические условия

на водоснабжение и водоотведение объекта:

«Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями и котельной
по ул. М.Горького, 148 в г. Кургане»

$V_{хвс} = 61,46 \text{ м}^3/\text{сут.}$ $V_{канализ.} = 61,46 \text{ м}^3/\text{сут.}$

- 1. Подключение** жилого дома выполнить от сущ. водопровода $D=225\text{мм}$ по ул.М.Горького. Место врезки напротив строящегося жилого дома с монтажом нового водопроводного колодца $D=1500\text{мм}$.
- Водопровод прокладывать из труб ПНД D = согласно проектному расчету на глубине 2,8м, с установкой водомерного узла на вводе в доме D = согласно проектному расчету.
- На месте врезки установить задвижку с обрешиненным клином.
- Врезку выполнять в присутствии представителя АО «Водный Союз»
- Напор в сети в точке подключения – 2,4 атм.
- Вновь проложенный водопровод до пуска его в эксплуатацию подлежит промывке и дезинфекции до получения положительных результатов анализов качества воды по бактериологическим показателям из «Роспотребнадзора» с передачей протокола представителю АО «Водный Союз» при получении справки о выполнении Технических условий.
- После выполнения всех строительных работ по прокладке водопровода заключить в договор на отпуск питьевой воды.
- Для бесперебойной работы** сети канализации строящегося жилого дома выполнить перекладку сущ. канализации $D=150\text{мм}$ от жилого дома №150 по ул. М.Горького, с переключением всех сущ. абонентов, с реконструкцией сущ. канализационных колодцев.
- Канализацию прокладывать из труб ПНД D = согласно проектному расчету от сущ. КК с отметкой лотка 70.69 у жилого дома №150 по ул. М.Горького до канализационного коллектора $D=500\text{мм}$ по ул. М.Горького, с монтажом нового канализационного колодца $D=1500\text{мм}$.
- Водоотведение** от жилого дома выполнить в проектируемую канализацию от жилого дома ул.М.Горького,150. Место врезки согласно проекту.
- Канализацию прокладывать из труб ПНД D = согласно проектному расчету.
- Выключенные из работы сети водопровода и канализации от старого здания, необходимо заглушить (демонтировать) и предъявить представителю АО «Водный Союз».
- После монтажа сетей необходимо сдать сети представителю АО «Водный Союз» с предоставлением исполнительной съемки на выполненные сети, заверенной МКУ «Городская инспекция по земельным отношениям» и актов на скрытые работы по прокладке сетей водопровода и канализации.
- 15. Выполнить проект согласно действующих норм и Правил.**
- 16. Составленный проект согласовать с АО «Водный Союз».**
- Срок действия Технических условий 3 года.

И.о.генерального директора



В.Л. Овсянников